



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Белгородской области  
г. Белгород, проспект Славы, 102, т. 32 – 03 – 00, [boguchs@mail.ru](mailto:boguchs@mail.ru)

**Отделение надзорной деятельности Красногвардейского района  
г.Бирюч, ул. Крупской, 29, т. ф. 3 – 26 – 04**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 59 / 1 / 1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**  
**Директору ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа Белогорский класс»**  
**Рамазанову Алескендеру Энверовичу**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ОНД Красногвардейского района № 59 от «02» июля 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 час 00 мин по 12 час 00 мин 06.07.2015г. проведена проверка:

начальником отделения НД Красногвардейского района по пожарному надзору майором внутренней службы Масловским Евгением Александровичем;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**помещений и территории ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа Белогорский класс»**

**совместно с Директору Рамазанову Алескендеру Энверовичу**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	<u>В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения</u>	<u>(п.2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390(ред. от 17.02.2014).</u>	10.08.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник отделения НД Красногвардейского района

по пожарному надзору

майор внутренней службы Масловский Е. А.

М.Л.П.\*




(подпись)

«6» июля 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Рамазанову Алескендеру Энверовичу

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

« 6» июля 2015 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": г. Белгород тел. 39-99-99.